



ul. Rynek 1
08-460 Sobolew
tel. (025) 682-50-23
fax. (025) 683-27-36

Sobolew, dnia 09.08.2022 r.

IG.271.1.11.2022/ZP

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **"Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce"**

Zamawiający przekazuje treść zapytań (pisownia oryginalna), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie, pracujące w technologii obrotowych złóż biologicznych. Czy zamawiający uzna jako równoważne oczyszczalnie pracujące w innych technologiach, niezgodnych z PFU np. sbr – osad czynny?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza innej technologii niż ta opisana w PFU – czyli technologia obrotowego złoża biologicznego.

Pytanie 2

W dokumentacji zaproponowane zostały oczyszczalnie zbudowane w zbiornikach z grp. Prosimy o informację czy zamawiający dopuści zbiorniki betonowe, które są bardziej podatne na korozję?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza zbiornik żelbetonowe.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza montaż bioreaktorów prototypowych i takich, które nie funkcjonują na innych obiektach w Polsce dla wielkości 1000rłm lub więcej?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza bioreaktorów prototypowych a jedynie te o wielkości 1000rłm i więcej funkcjonujących na terenie krajów należących do UE.

WÓJT GMINY SOBOLEW

/-/ inż. Maciej Błachnio